ROSTURPLAST
Plastic Pipes and Fittings

ИНН 5011024884 КПП 501101001
ОГРН 1055002006150 ОКПО 78044889
Р/сч в рублях 40702810640120000884
Банк Сбербанк России
Кор/сч 30101810400000000225
БИК 044525225

ООО «РТП»

140326, Московская обл., Егорьевский г.о., с. Лепечи, строение 61Б

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Арт.10352 Труба RTP PP-R/PP-R GF/PP-R SDR 6/S2,5-32x5,4 PN25 ГОСТ 32415-2013

ТУ 2248-004-78044889-2013

НОМЕР ПАРТИИ: PPR/3254/2612

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: *26.12.2021г.*

РАЗМЕР ПАРТИИ: 5 412 м.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ГОСТ	Результат испытания
1	Внешний вид, маркировка	Трубы должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На трубах допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. Не допускаются на наружной, внутренней и торцовой поверхностях пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Окраска труб должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид труб должен соответствовать контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке.	Внешний вид и качество поверхности трубы соответствует контрольным образцам Маркировка имеется.
2	Конструкция, размеры		
2.1	Наружный диаметр, мм	32+0,3	32,1÷32,3
2.2	Толщина стенки, мм	5,4+0,8	5,4÷5,7
2.3	Длина трубы, мм	4010±10	4002÷4005
3	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200	соответствует > 200
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении труб: при температуре 20°С, начальном напряжении в стенке трубы- 16,0 МПа, час, не менее	1	соответствует

Заключение Труба «RTP» PP-R/PP-R GF/PP-R SDR 6/S2,5 32x5,4 PN25 (партия PP-R/3254/2612)

соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 ТУ 2248-004-78044889-2013.

Контролер ОТК _____ Азовцева О.В
26 декабря 2021г.

Scanned by TapScanner